



BUREAU
VERITAS

Dichiarazione di conformità

alle prescrizioni alla Norma CEI 0-21

NOME ORGANISMO
CERTIFICATORE:

Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH
Accreditamento a DAkkS, D-ZE-12024-01-01, Rif. DIN EN 45011,
Data validità: 19-Agosto-2015

OGGETTO:

CEI 0-21:2012-06
CEI 0-21;V1:2012-12 edizione Dicembre 2012
CEI 0-21;V2:2013-12 edizione Dicembre 2013
Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti
BT delle imprese distributrici di energia elettrica

TIPOLOGIA DI APPARATO CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:

DISPOSITIVO DI INTERFACCIA	PROTEZIONE DI INTERFACCIA	DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA	DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE
		X	

COSTRUTTORE:

SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Germania

TIPO APPARECCHITURA:	vd. Allegato
MODELLO:	vd. Allegato
POTENZA NOMINALE:	vd. Allegato

VERSIONE FIRMWARE:

vd. Allegato

NUMERO DI FASI:

vd. Allegato

NOTA:

Il dispositivo è in grado di limitare la Idc allo 0,5% della corrente nominale.

Il dispositivo è per gli impianti di ogni potenza.

Gli inverter SMA hanno un limite di potenza apparente massima. Nel caso in cui un impianto debba poter raggiungere in ogni condizione di lavoro un determinato fattore di potenza, è necessario settare la potenza attiva massima in modo tale, da poter raggiungere in ogni momento il cos-phi voluto.

RIFERIMENTI DEI LABORATORI CHE HANNO ESEGUITO LE PROVE:

Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH

Accreditamento a DAkkS, D-PL-12024-03-01, Rif. DIN EN ISO/IEC 17025

Data validità: 19-Agosto-2015

Esaminato il certificato ISO 9001 del costruttore n°08 100 971814, emesso dal TÜV Nord. Esaminati i Fascicoli Prove n°10TH0052-CEI 0-21, emessi dal laboratorio Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH. Esaminata la dichiarazione di conformità CE del costruttore con i relativi rapporti di prova n°10TH0052 emesso dal laboratorio Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH. Si dichiara che il prodotto indicato è conforme alle prescrizioni CEI 0-21:2012-06, CEI 0-21 V1:2012-12, CEI 0-21 V2:2013-12.

Numero di certificato:

U15-0235

Data di emissione:

2015-06-22

Organismo di certificazione

Dieter Zitzmann



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-12024-01-01

Organismo di certificazione Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH
Accreditamento a EN 45011 - ISO / IEC Guide 65



**BUREAU
VERITAS**

Dichiarazione di conformità

alle prescrizioni alla Norma CEI 0-21

Allegato
Numero di certificato U15-0235

MODELLO:	STP 8000TL-10	STP 10000TL-10	STP 12000TL-10	STP 15000TL-10	STP 17000TL-10
POTENZA NOMINALE:	8kW	10kW	12kW	15kW	17kW
VERSIONE FIRMWARE:	2.52 2.53				
NUMERO DI FASI:	trifase				

MODELLO:	STP 15000TLEE-10	STP 15000TLHE-10	STP 20000TLHE-10	STP 20000TLEE-10
POTENZA NOMINALE:	15kW	15kW	20kW	20kW
VERSIONE FIRMWARE:	2.50			
NUMERO DI FASI:	trifase			